PLV :

PRÉFET DE L'EURE
Liberté Égalité Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 10 juin 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement	00175629
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)
Installation	MARBOIS (UDI 000345)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000003270)
Commune	SYLVAINS-LES-MOULINS
Localisation exacte	mairie

Prélevé le :	mardi 21 avril 2026 à 11h52
par :	AUTRE AGENT LABORATOIRE
Type visite :	AA
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	13,0 °C				25,00
Conductivité à 25°C	561 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,26 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,28 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00178769 Référence laboratoire : U26.4079-2-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Sulfates	10,6 mg/L				250,00
Chlorures	30,8 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	19,3 °f				
Titre hydrotimétrique	26,5 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,96 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	47,9 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,41 mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00175629)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du Génie sanitaire
Pascal GROSSIER

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr