PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEPASE
SIEGE SOCIAL ET SERVICES ADM.
77 rue des Longues des Plesses
27160 BRETEUIL SUR ITON

Evreux, le 31 juillet 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEPASE

Prélèvement	00176482
Unité de gestion	SEPASE (UGE 0169)
Installation	MARBOIS (UDI 000345)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000003270)
Commune	SYLVAINS-LES-MOULINS
Localisation exacte	Service Technique

Prélevé le :	jeudi 02 juillet 2026 à 14h30
par :	LABEO ML
Type visite :	AA
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	21,9 °C				25,00
Conductivité à 25°C	548 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,16 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,16 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00179622 Référence laboratoire : U26.6614-5-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	13 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	15 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Sulfates	12,2 mg/L				250,00
Chlorures	28,4 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	21,9 °f				
Titre hydrotimétrique	27,6 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,28 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	13,8 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,40 mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176482)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr